



Planta de Situação
1/3 escala

- NORMAS UTILIZADAS**
- NBR 5626/1998 - Instalação predial de água fria.
 - NBR 5648/2010 - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria.
 - BR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução.
 - NBR 10844/1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento.
- NOTAS - ÁGUA FRIA**
- Verificar medidas no local, baseando-se no projeto arquitetônico;
 - Instalar conexões de espera, metálicas e roscaáveis, nos pontos de alimentação de água vedar com fita teflon;
 - Nível de referência dos pontos de alimentação de água e elementos da rede de distribuição estão cotados a partir da nível do piso do pavimento em questão;
 - Alimentação: PVC : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.
 - Água fria: PVC : tubos e conexões rígidos, marrom conforme a NBR-5648/2010.

PROJ.				
REV.				
PROJ.	24/06/20	P.M.C.	W.F.	Emissão Inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RES.P.	DESCRIÇÃO
OBRA: REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DA VILA VITÓRIA - ETAPA - 01				
TÍTULO DA FOLHA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI				
LOCAL	Rua Iguape, S/Nº, Vila Vitória, Cajati/SP	ESCALA	Indicada	
AUTOR DO PROJ.	SILVÉRIO DOMINGUES	FASE	Proj. Executivo	VERIF. W.F.
RESP. TÉCNICO	SILVÉRIO DOMINGUES	DATA	30/09/2020	ÚLTIMA ALTERAÇÃO
SILVÉRIO DOMINGUES CREA/SP: 5061285557				FOLHA HID 1/5