

Ref.: Tomada de Preços: 09/2023

Processo Administrativo nº 478/2023

Objeto: Contratação de empresa para revitalização do sistema de iluminação da Pista de Caminhada e Praça da Av. Adolfo Muniz e Praça da Feira na Av. Luiz de Lima."

Seguem respostas ao referido questionamento:

P.: Como as luminárias antigas estão ligadas, em relé individual? Caso estejam ligados em relés individuais, os mesmos relés serão reaproveitados?

R.: As luminárias possuem 4 comandos distribuídos ao longo da extensão de iluminação, cada comando possui uma contatora com foto célula e rele. Os mesmos estão em perfeitas condições, e serão reaproveitados.

P.: Caso seja utilizado novos relés, os mesmos não constam em planilha, como serão remunerados?

R.: Conforme resposta acima.

P.: Também não constam em planilha os conectores perfurantes. Como eles serão remunerados lembrando que os conectores perfurantes não são produtos reutilizados.

R.: A conexão ocorre somente na ligação da luminária com a rede existente no poste metálico, podendo realizar a vedação com fita isolante e/ou de alta fusão, serviços contemplados na planilha portanto o licitante já deve prever em sua proposta.

P.: Também não haverá troca de cabos para a substituição das luminárias convencionais para luminárias de led? Caso seja substituído como será remunerado o mesmo não consta em planilha.

R.: As luminárias estão em perfeito funcionamento, portanto os cabos estão em boas condições.